



Jelmagyarázat

- Meglévő méretlen gázvezeték
- Meglévő mért kisnyomású gázvezeték (pü=30mbar)
- Golyóscsap

I. Füstgázvezetés darabjegyzék:						
Ssz.	Megnevezés:	Méret:	Mennyiség:	Anyag:	Gyártó:	Összes egyenérték hossz /m/
1	AZ ellenőrző egyenes idom	Ø60/100mm	1db	PPS/Alu	Viessmann	0,5
2	AZ koncentrikus cső (1m)	Ø60/100mm	2db	PPS/Alu	Viessmann	2
3	Univerzális hullámcserep	Ø60/100mm	1db	PPS/Alu	Viessmann	-
4	AZ tetőátvezetés	Ø60/100mm	1db	PPS/Alu	Viessmann	1
Összes egyenérték hossz: 3,5 m						
Maximális egyenérték hossz: 10 m -> Megfelel!						

Ezen terv a Szerző Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-t illetik. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása, sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS!		
Megrendelő:	Nyírtass Község Önkormányzata Nyírtass, Tas vezér u. 1.	K.T.
Munka tárgya:	Egészségügyi intézmény Nyírtass, Kossuth út 12. (Hrsz: 189)	Dátum: 2020.05.
Terv megnevezése:	Épület gázellátása Függőleges csőterv	Méretarány: M=1:50
Tervező:	BÍRÓ ROLAND Épületgépész mérnök GT-15-0655	Rajzszám: Gg-02